



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：V2022CQC107502-943352
(任务编号)

产品名称：小型断路器

型 号：DZ47N-40、DZ47e-40、DZ47K-40、
HYB5-40、HUB9i-40

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 小型断路器 型 号: HUB9i-40 数 量: 4 台 收样日期: 2022-04-22 完成日期: 2022-05-10 样品来源: 送样	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区												
试验结论: 依据 GB/T 10963.1—2020 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47N-40、DZ47e-40、DZ47K-40、HYB5-40、HUB9i-40; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Ics=Icn: 4.5kA; 1P+N(一个保护极, N 极可 开闭)													
主检: 程康松 日期: 2022-05-10	 福建省产品质量检验研究院 2022年5月25日												
审核: 日期: 2022-05-24													
签发: 日期: 2022-05-25													
备注: 1.变更情况: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型号变更</td> <td>DZ47N-40、DZ47e-40、 DZ47K-40、HYB5-40</td> <td>DZ47N-40、DZ47e-40、DZ47K-40、 HYB5-40、HUB9i-40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ui</td> <td>400V</td> <td>500V</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-21DQ2583(V2021CQC107502-821249); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2019010307258815; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号变更	DZ47N-40、DZ47e-40、 DZ47K-40、HYB5-40	DZ47N-40、DZ47e-40、DZ47K-40、 HYB5-40、HUB9i-40	2	Ui	400V	500V
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	型号变更	DZ47N-40、DZ47e-40、 DZ47K-40、HYB5-40	DZ47N-40、DZ47e-40、DZ47K-40、 HYB5-40、HUB9i-40										
2	Ui	400V	500V										

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-22DQ0783
首页	√	1	02501-22DQ0783
报告组成	√	1	02501-22DQ0783
安全型式试验报告	√	10	02501-22DQ0783-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-MAIL: dq@fcii.net