



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703330

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

庆民控股集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HYGL-160、HUH1-160; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 160A; Ue: AC400V; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Icw: 4kA/1s; Icm(峰值): 5kA; 使用类别: AC-22B; 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC, Ui: 400V, Ith: 5A, AC-15: 380V/3A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 14 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 11 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302703330

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

HY GL - 160 / □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)约定发热电流(A)
- (4)极数: 3—3P, 4—4P
- (5)派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (6)操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (7)“J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (8)“H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (9)“B”: 板后接线, 板前接线不注
- (10)“K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (11)“11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

HU H 1 - 160 / □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)设计序号
- (4)约定发热电流(A)
- (5)极数: 3—3P, 4—4P
- (6)派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (7)操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (8)“J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (9)“H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (10)“B”: 板后接线, 板前接线不注
- (11)“K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (12)“11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司