



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703329

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

庆民控股集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HYGL-250、HUH1-250; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 250A; Ue: AC400V;
Ie: 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A; Icw: 5kA/1s; Icm(峰值): 7.65kA;
使用类别: AC-22B; 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ui: 400V;
Ith: 5A; AC-15: 380V/3A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 14 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 11 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703329

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

HY GL - 250 / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1)企业代号
(2)隔离开关
(3)约定发热电流(A)
(4)极数：3—3P，4—4P
(5)派生代号：“不注”普通型，“T”表示透明外壳
(6)操作方式：正面中央操作不注，“C”：正面侧方操作，“Z”：(上下型)转换操作，“Z2”：(左右型)转换操作
(7)“J”：柜外操作，柜内操作不注
(8)“H”：柜后操作，柜前操作不注
(9)“B”：板后接线，板前接线不注
(10)“K”：带可视窗口，不需要不注
(11)“11”：带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”：带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

HU H 1 - 250 / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1)企业代号
(2)隔离开关
(3)设计序号
(4)约定发热电流(A)
(5)极数：3—3P，4—4P
(6)派生代号：“不注”普通型，“T”表示透明外壳
(7)操作方式：正面中央操作不注，“C”：正面侧方操作，“Z”：(上下型)转换操作，“Z2”：(左右型)转换操作
(8)“J”：柜外操作，柜内操作不注
(9)“H”：柜后操作，柜前操作不注
(10)“B”：板后接线，板前接线不注
(11)“K”：带可视窗口，不需要不注
(12)“11”：带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”：带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司