



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302713369

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

庆民控股集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离器

HUH1-2500/3、HYGL-2500/3、HUH1-3200/3、HYGL-3200/3; Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue: AC400V;
Ith: 2500A、3200A; Ie:2000A、2500A (HUH1-2500/3、HYGL-2500/3)、2500A、3200A
(HUH1-3200/3、HYGL-3200/3); Icw:50kA/1s; 使用类别:AC-20B; 极数:3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 14 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

