



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302713363

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

庆民控股集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HYH16-250/3、HYH16-400/3、HYH16-630/3 Ui:100 0V; Uimp:12kV; Ue: AC400V; Ith=Ie:
80A、100A、125A、160A、200A、250A (HYH16-250/3); 125A、160A、200A、250A、315A、
400A (HYH16-400/3); 200A、250A、315A、400A、500A、630A (HYH16-630/3); 额定限
制短路电流: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 14 日 有效期至: 2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 10 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

