



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308703344

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
庆民控股集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式熔断器

RT0-1000; 熔断体额定电压 Un: AC400V; 熔断体额定电流 In: 630A, 800A, 1000A;
额定分断能力 I1: 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断体支持件额定电压 Un:
AC400V; 熔断体支持件额定电流 In: 1000A; 1P

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 06 日 有效期至: 2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 10 月 11 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

