



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632871

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

HYW□□□-□、HUY9i-4000、HUY9i-3200、DW45□-4000、DW45□-3200；具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 10 月 21 日 有效期至：2029 年 05 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 23 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632871

证书附页: 第 1 页 共 2 页

HYW□□□-□、HUY9i-4000、HUY9i-3200、DW45□-4000、DW45□-3200;  
Uimp: 12kV;  
Ui: 1000V;  
Ue: AC400V/415V, AC440V/690V;  
In:2000A、2500A、3200A (HYW3- 3200,HYW5-3200,HUY9i-3200, DW45-3200); In:2000A、  
2500A、3200A、4000A (HYW3- 4000,HYW5-4000,HUY9i-4000, DW45-4000);  
C 型: AC400V/415V: Ics=Icu= 65kA, Icw=65kA/1s; AC440V/690V: Ics=Icu= 42kA,  
Icw=42kA/1s;  
N 型: AC400V/415V: Ics=70kA, Icw=70kA/1s; Icu=85kA; AC440V/690V: Ics=Icu= 65kA,  
Icw=65kA/1s;  
H 型: AC400V/415V: Ics=100kA; Icw/1s=85kA; Icu=100kA; AC440V/690V: Ics=Icu= 70kA,  
Icw=70kA/1s ;  
HUY9i-4000 、 HUY9i-3200 : Ics : 70kA(AC400V/415V) 、 65kA(AC440V/690V) ;  
Icu : 85kA(AC400V/415V) 、 65kA(AC440V/690V) ; Icw : 70kA/1s(AC400V/415V)、  
65kA/1s(AC440V/690V); Icm: 220kA (400V/415V);  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
频率: 50/60Hz;  
选择性类别: B;  
辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC , Ith: 6A, AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13:  
DC220V/0.27A; 极数: 3P、 4P (均为保护极, 适用于隔离用)

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632871

证书附页: 第 2 页 共 2 页

HY   W   □   □   □ - □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号: 3 (普通款); 5 (地产款) (仅常规款)
- (4) C: 经济型; N: 普通型; H: 高分断型
- (5) 无: 常规款; K: 电力款; P: 标准柜款
- (6) 电流段 (A): 3200; 4000

HU   W   9   i   -   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 地产专用
- (5) 电流段 (A): 3200; 4000

DW   45   □ - □  
(1)   (2)   (3)   (4)

- (1) 万能式断路器
- (2) 设计序号
- (3) C: 经济型; N: 普通型; H: 高分断型
- (4) 电流段 (A): 3200; 4000

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司